

## 景美女中飲水機設備維護紀錄表

### 飲水機設備維護紀錄表

設備負責人: 總務處

登記使用有效期間: 109年12月31日

水源類別: 自來水


連絡電話: 02-2832-2200

維護日期: 108年7月15日

設備管理人: 陳小姐

飲用水設備編號	設備設置單位		設備維護(每月)					更換濾心		備註
	位置	樓層	檢查按鈕及功能是否正常	檢測漏電斷路是否會正常跳脫	檢查壓縮機及風扇啟動狀況	查看排水是否通暢及是否有漏水	填寫維護紀錄卡及紀錄是否完整	更換纖維濾心(2.5.8.11月)	更換碳柄濾心(2.5.8.11月)	
1	1	信義樓	二樓一年孝班	✓	✓	✓	✓	✓		免費更換濾心至108年08月
2	2	信義樓	二樓二年誠班	✓	✓	✓	✓	✓		免費更換濾心至108年08月
3	4	忠孝樓	二樓二年忠班	✓	✓	✓	✓	✓		免費更換濾心至108年08月
4	5	敦品樓	三樓公民教室	✓	✓	✓	✓	✓		
5	6	敦品樓	樓生科教室(二)	✓	✓	✓	✓	✓		
6	7	勵學樓	一樓女廁外	✓	✓	✓	✓	✓		
7	8	勵學樓	一樓女廁旁	✓	✓	✓	✓	✓		
8	9	勵學樓	二樓女廁旁	✓	✓	✓	✓	✓		
9	10	勵學樓	二樓女廁外	✓	✓	✓	✓	✓		
10	11	勵學樓	四樓女廁外	✓	✓	✓	✓	✓		
11	12	勵學樓	四樓女廁旁	✓	✓	✓	✓	✓		
12	13	忠孝樓	一樓總務處	✓	✓	✓	✓	✓		
13	14	警衛室	一樓洗手檯旁	✓	✓	✓	✓	✓		
14	15	仁愛樓	一樓學務處	✓	✓	✓	✓	✓		
15	16	仁愛樓	二樓二年愛班	✓	✓	✗	✓	✓		壓縮機故障 停水 暫停使用
16	17	行政大樓	一樓後門口	✗	✗	✗	✗	✗		停水 暫停使用
17	18	信義樓	一樓資源教室	✓	✓	✓	✓	✓		
18	19	活動中心	一樓後方	✗	✗	✗	✗	✗		停水 暫停使用
19	20	信義樓	一樓二年良班	✓	✓	✓	✓	✓		
20	21	圖書館	一樓一年智班	✓	✓	✓	✓	✓		
21	22	宿舍	一樓走廊	✓	✓	✓	✓	✓		
22	23	宿舍	二樓走廊	✓	✓	✓	✓	✓		
23	24	敦品樓	一樓合作社	✓	✓	✓	✓	✓		
24	25	活動中心	三樓女廁	✗	✗	✗	✗	✗		停水 暫停使用
25	26	球場		✓	✓	✓	✓	✓		免費更換濾心至109年02月
26	27	健康中心內		✓	✓	✓	✓	✓		免費更換濾心至109年02月
27	28	敦品樓	二樓茶水間內	✓	✓	✓	✓	✓		免費更換濾心至108年08月

設備維護單位: 力霸工業科技(股)公司

維護人員簽章: 設備負責人簽名: 

07/15/10